



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP .../12 /2019

Chrzanów, ...12.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Dostawa i montaż agregatu wody lodowej – sprawa nr 089 /2018



1. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowie jeśli chodzi o wykonanie fundamentu pod skraplacz zewnętrzny? **Odp. Nie**
2. Czy agregat ma mieć wbudowany zbiornik buforowy i pomp ? **Odp. Tak**
3. Jaki poziom hałasu (ciśnienie akustyczne) ma spełniać skraplacz? W jakiej odległości od urządzenia będzie mierzony pomiar hałasu? **Odp. 3m i 40 dB**
4. Prosimy o podanie średnicy rurociągów, grubości izolacji oraz materiałów z jakich ma być wykonana instalacja wody lodowej : "wykonanie rurociągów przyłączeniowych na linii agregat - instalacja wody lodowej wraz z izolacjami ok. 35 m. **Odp. stal lub PP; dn 80**
5. W jaki sposób Zamawiający planuje transport agregatu do piwnicy? Prosimy o podanie wymiarów otworu (drzwi) przez które urządzenie będzie transportowane do docelowej lokalizacji. **Odp. Transport po stronie Wykonawcy. Wymiary otworów min. 134 cm szer. ; 215 cm wys. Korytarzem poziom -1.**

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Hranowski

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zapateczenia
mgr inż. Wioletta Cuganek



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892